

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teile 1, 5 und 7

für das Wärmenetz  
**„Ebingen – Albstadt“**  
(Bereich Hallenbad, Hohenzollernstr., Grüngrabenstr.,  
Sigmundstr. und Schmiechastraße)

Betrieb Wärmenetz durch  
Albstadtwerke GmbH  
Goethestraße 91  
72461 Albstadt

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

<b>Primärenergiefaktor</b> FW 309-1:2023 (GEG§22(2)) <sub>fp</sub>	<b>0,66</b>
<b>Emissionsfaktor</b> FW309-1:2023 (GEG Anl.9) <sub>fcO<sub>2</sub>eq</sub>	<b>39</b> gCO <sub>2</sub> /kWh Wärme
Erfüllungsgrad der Fernwärme (§44 GEG 2023, EG <sub>FW</sub> )	140%
Anteil aus fossilem Heizöl	0%
Anteil erneuerbare Energie (sren)	0%
Anteil rückgewonnener Energie (srvd)	0%
Anteil gekoppelt erzeugter Energie (scm)	68%

Berechnung auf Datenbasis von Januar 2021 bis Dezember 2021.

Im Betrachtungszeitraum wurden jährlich 4.561.590 kWh Wärme ins Netz eingespeist und der Netzverlust betrug 288,6 MWh (Durchschnittswerte).

Aufgrund der Transformation des Wärmenetzes werden die Kennzahlen weiter verbessert. Bei Bedarf kann jederzeit eine Bescheinigung auf Basis von aktuellen Planungsdaten erstellt werden.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 11.12.2026.

Albstadt, 11.12.2023



ausgestellt durch:  
Dipl.-Ing. (FH) Simon Spreter  
Gruppenleitung Wärme Albstadtwerke GmbH  
geprüfter Gutachter AGFW  
(fp-Gutachter Reg.Nr. AGFW-FW609-501)